

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Томской области в Кривошеинском районе**

Адрес: 636300 Томская область, с. Кривошеино, ул. Ленина, д.16
Телефон/ факс: Начальник отдела- 8(38251)21839; E-mail: tat1471@yandex.ru

Исх. № 70-04/08-66-2021
от 27.01.2021

Главе Подгорнского
сельского поселения
А.Н. Кондратенко
ул. Ленинская, 4, стр.1
с. Подгорное
Чаинский район

Копия: МУП Чаинского района
«Чаинское ПОЖКХ»
636400
с. Подгорное, ул. Советская, 37

Уведомление

Уважаемый Алексей Николаевич!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе во исполнение ч. 5 ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уведомляет Вас о том, что для обеспечения питьевым водоснабжением населения проживающего на территории Подгорнского сельского поселения используется вода подземных источников (артезианские скважины), в которых обнаружено повышенное природное содержание железа, вода не соответствует гигиеническим нормативам по жёсткости и содержанию аммиака.

По результатам проводимого социально - гигиенического мониторинга качества и безопасности питьевой воды, который проводит Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе, качество питьевой воды в разводящей сети в 2020 году по санитарно - химическим показателям не соответствовало установленным нормам п.3 п.п. 3.1, 3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в точках отбора, расположенных по следующим адресам:

- в с. Подгорное по следующим адресам: ул. Советская, Тракторная, Больничная, Заводская, Белимова, Рабочая, пер. Берёзовый вода не соответствует по природному содержанию железа 0,333 – 5,24 (в 2019 году- 0,215- 2,4) мг/дм³, гигиенический норматив - не более 0,3 мг/дм³ и жёсткости 7,1- 7,3 (в 2019 году-7,1-8,3) оЖ, гигиенический норматив - не более 7,0 оЖ, по содержанию аммиака (по азоту) - 1,55 – 2,43 (в 2019 году-1,56- 2,69) мг/дм³.

- п. Трудовой, ул. Трудовая, 15 вода не соответствует по содержанию железа 0,66-3,26 (в 2019 году- 1,05-5,37) мг/дм³, гигиенический норматив - не более 0,3 мг/дм³; по жёсткости 7,1-7,2 (7,1-7,3) оЖ, гигиенический норматив - не более 7,0 оЖ; аммиаку (по азоту) 1,54-1,9 (в 2019 году- 2,14- 2,79) мг/дм³, гигиенический норматив - не более 1,5 мг/дм³.

180
02 02 20
Кондратенко А.Н.

– с. Мушкино, ул. Октябрьская, 25 вода не соответствует по содержанию железа 0,427-1,79 (в 2019 году- 0,322- 8,27) мг/дм³, гигиенический норматив - не более 0,3 мг/дм³; по жёсткости 7,1-7,2 (в 2019 году -7,1-7,3) оЖ, гигиенический норматив – не более 7,0 оЖ; аммиаку (по азоту) 1,69 – 2,28 (в 2019 году -1,91- 2,38) мг/дм³, гигиенический норматив - не более 1,5 мг/дм³).

– с. Чемондаевка, ул. Тракторная, 10 вода не соответствует по содержанию железа – 1,15 (в 2019 году 0,88- 1,6) мг/дм³, гигиенический норматив - не более 0,3 мг/дм³;

– с. Сухой Лог, ул. Центральная, 15 вода не соответствует по содержанию железа – 0,517 (в 2019 году -0,402 -0,476) мг/дм³, гигиенический норматив - не более 0,3 мг/дм³; по жёсткости – 7,4 (в 2019 году-7,1-7,6) оЖ, гигиенический норматив - не более 7,0 оЖ).

В соответствии ч.1 ст.6 гл.2 Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

- организация водоснабжения населения, в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

- утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

- согласование инвестиционных программ;

- иные полномочия, установленные настоящим Федеральным законом.

В соответствии ч.2 ст.23, гл.4 федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

В соответствии ч.6 ст.23 гл.4 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», после получения уведомления, органы местного самоуправления поселений **в срок до 01.03.2021** обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

В соответствии с ч. 7 ст. 23 гл. 4 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течении трех месяцев с момента получения технического задания, указанного в ч. 6 настоящей статьи, **разработать план мероприятий** по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Роспотребнадзора в Кривошеинском районе в срок до **01.07.2021**.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями включается в состав программы.

Начальник территориального отдела
Роспотребнадзора в Кривошеинском районе



Т.В. Ершова