

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Томской области в Кривошеинском районе**

Адрес: 636300 Томская область, с. Кривошеино, ул. Ленина, д.16
Телефон/ факс: Начальник отдела- 8(38251)21839; E-mail: tat1471@yandex.ru

Исход. № 70-04/08-22-2020 от 16.01.2020

Главе Подгорнского
сельского поселения
А.Н. Кондратенко

ул. Ленинская, 4, стр.1
с. Подгорное
Чаинский район
Томская область, 636400

Уведомление

Уважаемый Алексей Николаевич!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе во исполнение ч. 5 ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уведомляет Вас о том, что для обеспечения питьевым водоснабжением населения проживающего на территории Подгорнского сельского поселения используется вода подземных источников (артезианские скважины), в которых обнаружено повышенное природное содержание железа, вода не соответствует гигиеническим нормативам по жёсткости и содержанию аммиака.

По результатам проводимого социально - гигиенического мониторинга качества и безопасности питьевой воды, который проводит Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе, качество питьевой воды в разводящей сети в 2019 году по санитарно - химическим показателям не соответствовало установленным нормам р.3 п.п. 3.1, 3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в точках отбора, расположенных по следующим адресам:

– в с. Подгорное по всем адресам, где расположены водонапорные башни со скважинами, вода не соответствует по природному содержанию железа 0,215- 2,4 мг/дм³, гигиенический норматив - не более 0,3 мг/дм³ и жёсткости 7,1-8,3 оЖ, гигиенический норматив - не более 7,0 оЖ. Ухудшилась ситуация по содержанию аммиака (по азоту), во всех мониторинговых точках, за исключением точек, расположенной на ул. Советской и ул. Тракторная, вода не соответствует по содержанию аммиака (по азоту) 1,56- 2,69 мг/дм³.

– с. Трудовой, ул. Трудовая, 15 (по содержанию железа 1,05-5,37 мг/дм³, гигиенический норматив - не более 0,3 мг/дм³; по жёсткости 7,1-7,3 оЖ, гигиенический норматив - не более 7,0 оЖ; аммиаку (по азоту) 2,14- 2,79 мг/дм³, гигиенический норматив - не более 1,5 мг/дм³).

– с. Мушкино, ул. Октябрьская, 25 (по содержанию железа 0,322- 8,27мг/дм³, гигиенический норматив - не более 0,3 мг/дм³; по жёсткости 7,1-7,3 оЖ, гигиенический норматив – не более 7,0 оЖ; аммиаку (по азоту) 1,91- 2,38 мг/дм³, гигиенический норматив - не более 1,5 мг/дм³). Было отмечено превышение по следующим показателям: запах - 3 балла,

Татьяна С.С.
22.01.2020

ПОЛУЧЕНО
21.01.2020

гигиенический норматив- не более 2 баллов, окисляемость перманганатная 5,7 мг/л, гигиенический норматив -5,0 мг/л.

– с. Чемондаевка, ул. Тракторная, 10 (по содержанию железа - 0,88- 1,6 мг/дм³, гигиенический норматив - не более 0,3 мг/дм³; аммиака (по азоту) – 1,64 мг/дм³, гигиенический норматив - не более 1,5 мг/дм³), жёсткости – 7,1 оЖ, гигиенический норматив – не более 7,0 оЖ.

– с. Сухой Лог, ул. Центральная, 15 (по содержанию железа - 0,402 -0,476 мг/дм³, гигиенический норматив - не более 0,3 мг/дм³; по жёсткости - 7,1-7,6 оЖ, гигиенический норматив - не более 7,0 оЖ).

В соответствии ч.1 ст.6 гл.2 Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

- организация водоснабжения населения, в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
- утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;
- согласование инвестиционных программ;
- иные полномочия, установленные настоящим Федеральным законом.

В соответствии ч.2 ст.23, гл.4 федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

В соответствии ч.6 ст.23 гл.4 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», после получения уведомления, органы местного самоуправления поселений **в срок до 01.03.2020** обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

В соответствии с ч. 7 ст. 23 гл. 4 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течении трех месяцев с момента получения технического задания, указанного в ч. 6 настоящей статьи, **разработать план мероприятий** по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями **и согласовать его с ТО Роспотребнадзора в Кривошеинском районе в срок до 01.07.2020.**

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав программы.

Начальник территориального отдела
Роспотребнадзора в Кривошеинском районе



Т.В. Ершова